



ул. Автозаводская, д. 52, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426068,
тел. (3412) 50-83-41, e-mail: mdou214iz@mail.ru
ОКПО 496546414 ОГРН 1021801588478 ИНН / КПП 1834300719 / 184001001

№ 52 от 10.09 2021

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы города
Ижевска
ustgpn@mchs-18.ru

Заведующего МБДОУ № 214
Богдановой Н.И.

Отчет о принятых мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений
обязательных требований пожарной безопасности

№	Сведения о нарушениях	Объяснение причин нарушения	Отметка об исполнении
1.	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	При замене ламп дневного освещения в помещениях МБДОУ № 214 не указывалось аварийное освещение	Провели проверку. Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы и включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, восстановили обозначение на светильниках аварийного освещения буквой А (фото прилагается)
2.	Огнетушители установлены на объекте не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (стоят на полу)	Расположение огнетушителей – с момента открытия детского сада №214	Взят счет на оплату (прилагается)
3.	При имитации работы АУПС и СОУЭ от резервного источника питания путем отключения основного источника питания соответствующая индикация на ППКП не включилась, АПС и СОУЭ не запустилась	Техническое обслуживание системы АПС и речевого оповещения выполняется ОАО «Триумф» по договору 1 раз в месяц и по вызову при необходимости	Заменен резервный аккумулятор АКБ в приборе управления речевым оповещателем «Соната К» №1 (фото прилагается)

№	Сведения о нарушениях	Объяснение причин нарушения	Отметка об исполнении
4.	Отделка потолка в кабинетах заведующего, педагога-психолога выполнена с применением материалов с неизвестным классом пожарной опасности, сертификат не представлен	Отделка потолка кабинета произведена более 15 лет назад, сертификат был утерян	Сертификат восстановлен (прилагается)

Заведующий



Н.И. Богданова

Хуснутдинова Гельфира Габитовна, заведующий хозяйством,
+7(3412) 50-83-41, e-mail: mdou214iz@mail.ru

