



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Ижевск

(место составления предписания)

«16» августа 2021г.

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.

(время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 04/51

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Чувашовой Венеры Рашитовны от 02.08.2021 № 04/51 в период с 10 час. 00 мин. «03» августа 2021г. по 16 час. 00 мин. «16» августа 2021г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 16.08.2021 № 04/51, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №214», по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 52 по результатам которой установлено, что в зданиях и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5

1.	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.07.2022	
2.	Огнетушители установлены на объекте не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (стоят на полу).	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.07.2022	
3.	При имитации работы АУПС и СОУЭ от резервного источника питания путем отключения основного источника питания соответствующая индикация на ППКП не включилась. АПС и СОУЭ не запустилась	ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.07.2022	
4.	Отделка потолка в кабинете заведующего и в кабинете психолога выполнена с применением материалов с неизвестным классом пожарной опасности, сертификат не представлен.	ст.134 таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лица, проводившего проверку:

Инженер ОНХи ПР Ч. Цыденов
с/п-т выд. ссирдда
Республика Р.Н.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 16 » августа 20 21 г.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С предписанием ознакомлен (а):

Выданово Наталья Игоревна заверюшая

« 16 » 08 2021 г.



(подпись)